



**F** Fundament żelbetowy 182x82x30 cm. Beton B-20  
zbr. stal A-III fi 12 co 12 cm dołem dwukierunkowo.

① Fundament żelbet 30 cm  
izolacja p. wilg 2x izolbet  
chudy beton 10 cm  
podsypka z piasku 25 cm  
grunt rdzimy

② Fundament żelbet 30 cm  
izolacja p. wilg 2x izolbet  
chudy beton 10 cm  
podsypka z piasku 25 cm  
grunt rdzimy

③ Fundament żelbet 30 cm  
izolacja p. wilg 2x izolbet  
dylatacja 30 mm z wełny mineralnej

Projekt	inż. Zbigniew Rychlik		
Inwestor	Komenda Wojewodzka Policji z/s w Radomiu 26-600 Radom ul. 11- go Listopada 37/59		
Obiekt	Zasilenie budynku administracyjnego - fundament pod zespół prądotwórczy		
Lokalizacja	Biała Nowa Dz. Nr 29/4 gm. Biała Stara		
Tytuł rys.	Przekroj A-A		
Skala	1 : 50	Nr rys.	
Uwagi		Data	2007-07-30