



### Legenda

- oprawa szczelna OPK 236
- oprawa Diamond 3 8W, General Electric
- RG - rozdzielnia główna
- TS - tablica sterownicza agregatu
- Zk-4 - złącze kablowe Nr 2
- przycisk p.poż
- wyłącznik szczelny n/t
- przekaźnik zmierzchowy FOTO

USŁUGI ELEKTRYCZNE LUMEN 09-200 Sierpc ul. Wiosny Ludów 28	
Nazwa obiektu	ZMIANA ZASILENIA BUDYNKU AMINISTRACYJNEGO SAMODZIELNEGO PODODZIAŁU PREWENCJI POLICJI W PŁOCKU, przy ul. Zglenickiego 42.
Inwestor	Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59
Tytuł rysunku	Schemat instalacji elektrycznej agregatorowni -
Skala 1:50 Data 25.07.2007	PROJEKTOWAŁ: inż. Franciszek Chojnacki upr. 1/97