

Radom, dnia 08-09-2008r

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE

Treści siwz dot. przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa zasilania energetycznego obiektów Samodzielnego Pododdziału Prewencji w Płocku przy ul. Zglenickiego 42 „Nr sprawy 68/2008

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu jako zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych z póź. zm. w związku z zapytaniem wykonawcy wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

W pozycjach kosztorysu elektrycznego występują w pozycjach nr 10 i 11d.1 rury Arota w rozmiarach nie produkowanych przez producenta, tj. DVK 150 i dwudzielne 90 mm. Czy należy w miejsce tych rur przyjąć odpowiednio DVK 160 i dwudzielną rurę PS 110 A.

Odpowiedź nr 1

W poz. 10 przedmiaru robót elektrycznych należy wycenić ułożenie rury osłonowej DVK o średnicy wewn. 150 mm. / rura ta ma średnicę zewn. 160 mm/.

W poz. 11 przedmiaru robót elektrycznych należy wycenić ułożenie rury dwudzielnej o średnicy do 90 mm np. rura typu A PS 83 lub inna o parametrach niegorszych.

Pytanie nr 2:

Proszę o wskazanie miejsca, gdzie należy odtransportować zdemontowany agregat prądotwórczy. Nie ma wskazanej pozycji na transport agregatu.

Odpowiedź nr 2

Zdemontowany agregat prądotwórczy nie będzie nigdzie transportowany.

Pytanie nr3:

Czy w przypadku zwiększenia się ilości na przykład demontażu i odtworzenia nawierzchni zapłata nastąpi na podstawie rzeczywistego obmiaru, czy obowiązuje cena ryczałtowa.

Odpowiedź nr 3

Obowiązuje ryczałtowa cena jednostkowa oraz obmiarowa ilość wykonanych robót wg. §4 ust.1 załączonego wzoru umowy.

Z poważaniem

Opr. J.K.