Radom, dnia 2008-11-27

WYJAŚNIENIA

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż klimatyzatorów – Numer sprawy 107/2008

W związku z pytaniem Wykonawcy, zamawiający wyjaśnia co następuje :

Pytanie : Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania jednostek zewnętrznych o zakresie pracy :

1. naściennych
   od – 15 do + 43 – chłodzenie
   od – 10 do + 24 – grzanie

2. podstropowych
   od – 15 do + 43 – chłodzenie
   od – 20 do + 24 – grzanie

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania

Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP zs. w Radomiu
Leszek Jaczyński