

Radom, dnia 2010-10-22

WYJAŚNIENIA

Dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu i budowy elektrowni wiatrowej dla potrzeb Komisariatu Policji w Ilży, ul. Przy Maleniu 1A – numer sprawy 119/2010

W związku z zadaniem pytaniem : „ Czy nadmiar energii nie zmagazynowany w akumulatorach ma być przesłany do publicznej sieci energetycznej i rozliczany z miejscowym Zakładem Energetycznym na warunkach komercyjnych ?”

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień :

Należy określić odpowiednią pojemność i ilość akumulatorów aby zmagazynować w całości nadmiar wyprodukowanej energii (w okresie wietrznym). Energia z sieci elektroenergetycznej pobierana będzie w przypadku niemożności korzystania ze zgromadzonej w akumulatorach (rozładowania akumulatorów, okresy bezwietrzne). Przy projektowaniu przyłącza siłowni do budynku należy uwzględnić zabezpieczenie przepływu energii wyprodukowanej przez siłownię wiatrową do sieci elektroenergetycznej w przypadku wyłączenia sieci (np. podczas awarii sieci) oraz przełącznik do korzystania z energii sieciowej w okresach bezwietrznych.

Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP zs. w Radomiu
Leszek Jaczyński