

Radom, dnia 17.12.2010 r.

Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przewodów elektrycznych.

Nr sprawy 171/10

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), w związku z pytaniami wykonawcy o treści:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę przewodu z żyłą ochronną w zadaniu nr 1 (żółto-zieloną)?
2. Proszę o określenie napięcia wytrzymałości izolacji przewodów w zadaniu nr 2 i 3 300/500V, czy 450/750V?
3. Czy zapotrzebowanie na ilości przewodów z zamówienia odbywać się będzie jednorazowym transportem czy to będzie nawet kilkanaście dostaw?

Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1 Zamawiający dopuszcza wycenę takiego przewodu.

Ad.2 Wymagane napięcie wytrzymałości izolacji przewodów dla zadania nr 2 i 3 to 450/750V.

Ad.3 Zamówienie realizowane będzie jednorazową dostawą.

Z poważaniem

Wyk. 1 egz.

Opr. P.K.