



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

z siedzibą w Radomiu
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

tel. +48(48) 345-31-03

faks +48(48) 345-20-02

Radom, dn.28.08.2018r.

L.dz. ZP- 2047 /18

WYKONAWCY

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 1

Na podstawie art. 38 ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(DZ. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Wydział BSWP w Radomiu – wydzielenie strefy bezpieczeństwa, remont wewnętrzny”
Nr sprawy 57/18

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (DZ. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) **dokонуje na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp wyjaśnień i zmiany treści SIWZ.**

W związku z zapytaniem wykonawcy dot. powyższego postępowania zamawiający wyjaśnia:

Pytanie:

Czy istnieje możliwość wskazania bardziej szczegółowych danych dotyczących drzwi aluminiowych, to jest wymiaru, parametrów i podłączenia do kontroli dostępu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż otwór zewnętrzny drzwi wynosi 180 cm szerokości i 210 cm wysokości (z podziałem ok. 100x60). Drzwi p. poz EI 60 wypełnienie dół panel, góra szyba bezpieczna nieprzezierna. Drzwi przystosowane do montażu kontroli dostępu, wyposażone w elektrozaczep rewersyjny.

Z poważaniem
KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP z siedzibą w Radomiu
/-/ mgr Julita Dudzińska

Wyjaśnienia treści SIWZ opublikowane zostały na stronie internetowej zamawiającego w dniu 28.08.2018r.

Sekcja Zamówień Publicznych
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom
dokument wytworzył : Anna Ozga