






OZNACZENIA:


- 


PROJ. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA NATYNKOWA
- 


OPRAWA LED840, 6100lm, 50W, IP 65 z kloszem
- 


PLAFONIERA LED 25 W, 230 V, IP65 z kloszem
- 

ZESTAW GNIAZD NATYNKOWY 3P+N+PE, 500V SZCZELNY IP53
- 


ŁĄCZNIKI 16 A, 250 V PODTYNKOWE SZCZELNE IP44
- 

GNIAZDO NATYNKOWE P+N+PE 16 A/Z, 230V, IP44
- 

ODCIĄG SPALIN
- 

PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- 

PWP



RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPÓŻAROWYCH
mgr inż. Stanisław Musiał
23.08.2019
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam
bez uwag z uwagami

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
w Warszawie
Wydział Infrastruktury
Delegatura-Placówka Zamiejscowa
w Radomiu
ul. Żeromskiego 53 26-600 Radom

System ochrony przy uszkodzeniu
"samoczynne wyłączenie zasilania"
Układ zasilania TN-S
400/230 V, 3~N/PE, 50 Hz

- UWAGA!!!
- PRZED REALIZACJĄ PRAC BUDOWLANYCH I ZAMAWIANIEM ELEMENTÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
 - WSZELKIE NIEZGODNOŚCI I NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOM
 - WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ORAZ WYPOSAŻENIE NA PODSTAWIE PRZEDŁOŻONYCH PRÓBEK LUB WZORÓW.

ORIENTACJA



Embi Architektura
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
26-600 Radom, ul. Gazowa 57
tel. 49 393 66 90

Obiekt:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ POZ. NA SEKTOROWY, BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNO - GARAŻOWEGO,
PRZEBUDOWA GŁÓWNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z WYMIANĄ AGREGATÓW PROJEKTOWYCH
ZŁOKALIZOWANYCH W RADOMIU PRZY UL. 11 LISTOPADA 38/59

Inwestor - Zleceniodawca:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
UL. 11 LISTOPADA 38/59
26-600 Radom

Elektryka	Uprawnienia:
Projektował:	tech. elekt. Krzysztof Krawczyk GP-III-7342/10/93
Sprawdził:	mgr inż. Artur Meilerski GP-III-7342/73/91
Opracował:	

Rysunek:
ZAPLECZE TECHNICZNO - GARAŻOWE,
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

RZUT PIĘTRA

Faza:	PROJEKT BUDOWLANY	Data:	Skala:
		09/2019	1:100

Projekt ten jest chroniony prawem autorskim.
Kopowanie i zmiany mogą być dokonywane jedynie
za zgodą autorów.

E.04 28