

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
w Warszawie
Wydział Infrastruktury
Delegatura-Placówka Zamiejscowa
w Radomiu
ul. Żeromskiego 53 26-600 Radom

System ochrony przy uszkodzeniu
"samoczynne wyłączenie zasilania"
Układ zasilania TN-S
400/230 V, 3~N/PE, 50 Hz

UWAGA!!!
1. PRZED REALIZACJĄ PRAC BUDOWLANYCH I ZAMAWIANIEM
ELEMENTÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
2. WSZELKIE NIEZGODNOŚCI I NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI
NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOM
3. WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ORAZ WPROSZAŻENIE
NA PODSTAWIE PRZEDŁOŻONYCH PRÓBEK LUB WZORCÓW.

ORIENTACJA



Embi Architektura
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
26-600 Radom, ul. Gazowa 5/7
tel. 48(26) 88 90

Obiekt:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PROZ NA SEKTOROWY, BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNO – GARAŻOWEGO,
PRZEBUDOWA GŁÓWNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z WYMIANĄ AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH
ZLOKALIZOWANYCH W RADOMIU PRZY UL. 11 LISTOPADA 39/59

Inwestor - Zleceniodawca:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
UL. 11 LISTOPADA 39/59
26-600 Radom

Brandz:	Elektryka	Uprawnienia:
Projektował:	tech. elekt. Krzysztof Krawczyk	GP-III-7342/10/93
Sprawdził:	mgr inż. Artur Mełenski	GP-III-7342/73/91
Opracował:		

Rysunek: ROZBUDOWA BUD. NR 5 O POM. SOCJALNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SCHEMAT ZASILANIA - TABLICA T1

Faza:	PROJEKT BUDOWLANY	Data:	09/2019	Skala:	1:100
-------	-------------------	-------	---------	--------	-------

Projekt ten jest chroniony prawem autorskim. Kopowanie i zmiany mogą być dokonywane jedynie za zgodą autorów.	E.05	29
---	------	----

gniazda komputerowe
gniazda ogólne
oświetlenie ogólne
oświetlenie awaryjne

