

Egz. poj.

**WYKONAWCY**

**Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w KPP Węgrów przy ul. Piłsudskiego 6 – Nr Sprawy 5/2012**

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 38 ust. 1 cyt. Ustawy, w związku z zapytaniem Wykonawców o treści:

**Pyt. 1.**

„W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót instalacyjnych wymienionych w pkt. 1.1 mowa jest o podłączeniu grzejników do nowej instalacji. Czy podłączone grzejniki mają być do demontażu? Jeśli nie, proszę o określenie wielkości grzejników (ilość członów na każdy grzejnik).”

***Odpowiedź na pyt. 1***

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót instalacyjnych, grzejniki nie wymagają demontażu. Nowa instalację należy przyłączyć do istniejących grzejników, odkręcając półśrubunek na zaworach: termostatycznym i powrotnym. Wielkość grzejników (ilość elementów) jest bez znaczenia dla kosztów robocizny, zgodnie z Warunkami Technicznymi kosztorysowania tej kategorii robót.

**Pyt. 2.**

Proszę o odpowiedź na pytanie czy jest możliwość udostępnienia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej dot. w/w zamówienia?

***Odpowiedź na pyt. 2***

W specyfikacji technicznej podany jest obmiar dotyczący wykonania nowej instalacji c.o., który precyzuje dokładne dane ilościowe pozwalające na sporządzenie wyceny przetargowej.

***Z poważaniem***

p.o. Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych  
KWP zs w Radomiu  
mgr Agnieszka Świerczyńska

Wyk. 1 egz.

Przesłano faxem, drogą elektroniczną  
Umieszczono na stronie Zamawiającego  
Opr.A.Ś.