



## KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

z siedzibą w Radomiu  
Sekcja Zamówień Publicznych  
ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom  
fax. (48) 345 – 20 – 02

---

Radom, dnia 11.09.2017

ZP-1802/17

Wykonawcy

### Wyjaśnienia treści SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  
nieograniczonego pn.

„Dostosowanie do przepisów p.poż budynku nr 1 Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu  
polegających na dokończeniu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej”

Nr spr. 69/17

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy  
Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  
poz. 2164.), w związku z pytaniem jakie wpłynęło od Wykonawcy do treści SIWZ, uprzejmie  
wyjaśnia:

#### **Pytanie:**

Proszę o sprecyzowanie wymiarów poszczególnych drzwi. Z załączonej dokumentacji zrozumiałam że  
szerokość drzwi p.poż wynosi 80-90cm, a drzwi do łazienek 80cm. Nie mogę znaleźć informacji  
dotyczących wysokości poszczególnych drzwi. Proszę również o sprecyzowanie materiału z jakiego  
mają być wykonane drzwi łazienkowe.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że podane wymiary drzwi w Opisie Przedmiotu Zamówienia w SIWZ są to  
wymiary szerokości drzwi. Wysokość wszystkich drzwi 200cm/szerokość i wysokość drzwi to  
wymiary w świetle ościeżnicy/.

Drzwi do łazienek należy przyjąć jako drzwi typowe płytowe z szybą i otworami nawiewnymi oraz  
wzmocnionym ramiakiem do mocowania samozamykaczy.

Kierownik

Sekcji Zamówień Publicznych  
KWP z s. w Radomiu  
mgr Julita Dudzińska

