



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

z siedzibą w Radomiu

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

tel. +48(48) 345-31-03

faks +48(48) 345-20-02



Fundusze Europejskie

Infrastruktura i Środowisko

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
z siedzibą w Radomiu
Sekcja Zamówień Publicznych
L.dz. RP-2165/17

Unia Europejska

Fundusz Spójności



Radom, dn.02.10.2017r.

WYKONAWCY

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017 r. poz. 1579).

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Modernizacja budynku SPPP w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock”
Nr sprawy 80 /17

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (DZ. U. z 2017 r. poz. 1579) dokonuje na podstawie art. 38 ust. 2 ww. ustawy wyjaśnienia treści SIWZ na złożone przez Wykonawców pytania:

Pytanie

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu nr 592140-N-2017 z dnia 2017-09-22 „Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu: Modernizacja budynku SPPP w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock” oraz odbytej wizji lokalnej zwracam się z zapytaniem odnośnie zapisu zawartego w części „Projekt wykonawczy-Remont budynku. Instalacja Elektryczna”, którego fragment zamieszczam poniżej:

I.2.7. Instalacje gniazd siły

Istniejąca instalacja gniazd zasilanych z tablicy TM pozostawia się.

Tablice TM pozostawia się.

W ww tablicy podłączać pozostałe obwody a osprzęt zdemontować.

Z uwagi na stan techniczny oraz brak możliwości wykonania pomiarów, czy istnieje możliwość wymiany tablicy TM?

Odpowiedź:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają wymienione w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ załączniki, w tym załącznik nr IV.5. Przedmiar robót instalacje elektryczne.

Zamawiający wyjaśnia, iż w uzupełnieniu Projektu ujęto w Przedmiarze Dział 3.Instalacja siły i gniazd wtykowych, wykonanie nowej instalacji gniazdowej (89 szt.). W związku z powyższym w wycenie oferty należy uwzględnić demontaż żeliwnych tablic TM oraz istniejącej instalacji gniazdowej z uwagi na jej zły stan techniczny.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP z siedzibą w Radomiu

mgr Julita Dudzińska

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 opublikowane zostały na stronie internetowej zamawiającego w dniu 02.10.2017r.

Sekcja Zamówień Publicznych
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom
dokument wytworzył : Anna Ozga



1578 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800

1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830

1831