



LEGENDA:

Elementy na czerwono do wykonania

Zakres prac:

Roboty w zakresie IX piętra

- ① Ułożenie płyt WPS (wymiar zgodnie z dokumentacją rysunkową) między belkami
Roboty od góry:
- ułożenie izolacji termicznej Styropian 16cm - EPS100 λ 36
- ułożenie warstwy posłizgowej w postaci 2xfolia PE;
- wykonanie szluchy betonowej grubości około 5 cm;
- ułożenie wykładziny heterogenicznej trudnozapałnej;
Roboty od dołu:
- gruntowanie podłoża pod tynki gipsowe,
- wykonanie tynku gipsowego na siatce polipropylenowej,
- gruntowanie, malowanie farbą lateksową ścian i sufitu korytarza na VIII piętrze.
- ② Wykonanie ścian działowych pomieszczeń w suchej zabudowie REI 120 na stelażu stalowym, gr. ściany 18cm:
- 2x płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm typu Ogień,
- wełna mineralna gr. 5cm, naprzemienne profile C100,
- 2x płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm typu Ogień,

Mocowanie do ścian na kołki systemowe rozporowe, mocowanie płyt do stelażu na blachowkręty 3,5x25mm i 3,5x35mm. Spoina między płytami zatarta masą gipsową systemodawcy ściany z taśmą zbrojącą. Przy ścianach wykonanie taśmy uszczelniającej do izolacji akustycznej szer.70mm zgodnie z wytycznymi systemodawcy. Gruntowanie, malowanie ścian i sufitów farbą lateksową w kolorze białym, farba zmywalna do wys. 2m
- ③ Montaż drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki
- ④ Obudowa belek stalowych płytami gips-kartonowymi gr. 1,25cm, gruntowanie, malowanie farbą lateksową.

Uwaga:
Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.

Nazwa inwestycji **PROJEKT BUDOWLANY**
PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA IX PIĘTRZE BUDYNKU NR 1 KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI ZS. W RADOMIU NA POTRZEBY POŁĄCZENIA KORYTARZA OSTATNIEJ KONDYGNACJI.

JEDNOSTKA EWID. 1463011 DZIAŁKA NR 58/28 OBREB GOŁĘBIÓW

Inwestor
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU

UL. 11 LISTOPADA 37/59, 26-600 RADOM

Generalny Projektant

Unity STUDIO BUDOWLANE
STUDIO BUDOWLANE
UL. KĘDZIERSKIEGO 2/66, 01-494 WARSZAWA
NIP:522-26-85-739, REGON: 015486301

Projektant w specjalności architektonicznej	dr inż. Janusz Marchwiński, nr 29/05/SLOKK/II
Sprawdzający w specjalności architektonicznej	dr inż. Katarzyna Zielonko-Jung, nr PO/KK/089/04
Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	mgr inż. Damian Cyrta, nr MAZ/0003/POOK/09
Sprawdzający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	mgr inż. Leszek Tischner, nr 157/02
Asystent:	mgr inż. Radosław Lenart

Tytuł rysunku:

**ZAKRES PRZEBUDOWY
PRZEKRÓJ C-C
STAN PROJEKTOWANY**

Data: 03 listopad 2017 r.

skala 1:50

Rys. nr B-13 str.55